

# Typgodkännandebevis

0204/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Branddörr SPN BD

### Innehavare

EAB AB, Stålgatan 2, 333 33 Smålandsstenar  
Organisationsnummer: 556122-0673  
Tel: 0371-430 00, Fax: 0371-312 25  
E-post: [info@eab.se](mailto:info@eab.se) , Hemsida: [www.eab.se](http://www.eab.se)

### Produkt

Branddörr SPN BD, enkel-/pardörr av stål isolerad med stenull, med eller utan glas, max. karmyttermått B×H 1315/2500×2500 mm, EI 15/E 30/E 60.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr i byggnader.

### Handelsnamn

SPN BD

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15*	5:231
Brandteknisk klass E 30/E 60*	5:231

\*Brandteknisk klass enligt tillhörande handlingar.

### Tillhörande handlingar

<i>Ritning nr</i>	<i>senast daterad</i>
SPN BD 003-101A	2005-11-29
SPN BD 003-102A	2005-11-29
SPN BD 003-103	2001-08-27
SPN BD 003-106	2005-11-28
SPN BD 003-201	2001-08-27
SPN BD 003-202	2001-08-27
SPN BD 003-203	2001-08-27

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Dnr. 201-97-0643, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

## Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

EAB AB, Smålandsstenar

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Brandteknisk klass  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**EAB AB, Smålandsstenar**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**SPN BD**  
**0204/01**  
**EI 15/E 30/E 60\***  
**nr/datum**  
**SP**

\*Brandteknisk klass enligt tillhörande handlingar.

## Bedömningsunderlag

Rapport nr P100026 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning SPN BD Branddörr" daterad 2016-05-13.

## Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 eller A2s1,d0. I dörren ingående glasrutor förutsätts vara CE-märkta och uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 15, E 30 alternativt E 60 enligt godkännandebevis nr 3673/83, 0537/98 respektive 1474/87.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-05-26.



### **Giltighetstid**

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-05-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering**

Johan Åkesson

Annika Hermodsson